

	lokalizacja	oprawa model/źródło	szt -	moc jedn W	moc zainst W	wsp. jedn k -	moc szczytowa W	
OŚWIETLENIE	piętro	downlight nt 1x28W	19	28	532	0,2	106,4	
		opr. Rastr nt 4x18W	67	72	4824	0,6	2894,4	
		oprawa 2x58W	8	116	928	1	928	
	parter	downlight nt 1x28W	16	28	448	0,2	89,6	
		opr. Rastr nt 4x8W	54	72	3888	0,6	2332,8	
		oprawa 2x58W	7	116	812	1	812	
		plafon zewn 1x28W	3	28	84	0,7	58,8	
		HPS 75W	3	75	225	0,7	157,5	
	ŁĄCZNIE					11741		7379,5

	lokalizacja	oprawa model/źródło	szt -	moc jedn W	moc zainst W	wsp. jedn k -	moc szczytowa W
GNIAZDA	piętro	gniazdko 230V	52	200	10400	0,1	1040
	parter	gniazdko 230V	49	200	9800	0,1	980
	osprzęt dodatkowy	gniazdko 230V	5	200	1000	0,5	500
ŁĄCZNIE					21200		2520

ŁĄCZNIE W					32941		9899,5
------------------	--	--	--	--	-------	--	--------