

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), informuje, że w dniu 20.08.2010r. do tut. urzędu wpłynęły zapytania do SIWZ:

1. Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale V pkt 1.1 jeżeli Wykonawca wykaże się budową, przebudową lub modernizacją drogi o wartości robót powyżej 500.000 zł.

Odpowiedź: Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie na **łącznie kwotę 500 000 zł.**

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, zdjęcie warstwy humusu o grubości do 15 cm rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych, chodników, krawężników betonowych wraz z ich wywozem i złożeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, regulacja wysokościowa studzienek
- roboty ziemne: wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I - IV
- podbudowy: nawierzchnia żwirowa dolna warstwa 10 cm, nawierzchnia żwirowa górna warstwa 10 cm, podbudowa betonowa z dylatacją 12cm, podsypka piaskowa 3 cm,
- nawierzchnie: nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- elementy ulic: krawężniki betonowe 15x30cm, chodniki z kostki betonowej (szarej) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża **(wyłącznie lewa strona chodnika wraz z dojazdami do budynków)**
- roboty wykończeniowe: plantowanie terenu.

W związku z powyższym budowa, przebudowa lub modernizacja drogi winna obejmować ww. zakres robót.

Sporządzono w 4 egz.:

1. a/a
2. tablica ogłoszeń UG
3. strona internetowa Zamawiającego
4. zainteresowani uczestnicy postępowania